

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Глубокое аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Глубокое районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 16

Дата: 27.01.2015 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КГКП "Ясли-сад "Асыл-бөпе" районного акимата

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіңдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 18.07.2024 11:58:12 № KZ50RYS00709996**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
 по обращению, предписанию, постановлению, плану и в другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **КГКП "Ясли-сад "Асыл-бөпе" Глубокое районного акимата, ВКО, Глубокое район, с.Препорщикова**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (түсінікті), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, жөнісінімі
 (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Дошкольное (доначальное) образование (дошкольное образование)

4. Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление №8 от 21.01.14 года, технический паспорт (ф. 2), протоколы лабораторно-инструментальных исследований, свидетельство о государственной регистрации КГКП "Ясли-сад "Асыл-бөпе" №388-1917-03-ГП от 28.05.2012 года**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Здание ясли-сада после реконструкции размещено в бывшем административном здании, 1964 года постройки. Проектное количество мест-65. Тип дошкольного учреждения - дошкольное учреждение общего типа, число групп-3, наполняемость групп детей от 3 до 6 лет - 20-25 человек. Предусмотрено ограждение территории по периметру. Территория озеленена, благоустроена, разделена на зоны, что соответствует п.17 ПП РК №1684. Для сбора твердо-бытовых отходов имеется металлический контейнер с крышкой, установлен на бетонированной площадке, огороженной с 3-х сторон в соответствии с п.15 ПП РК №1684. ТБО вывозится на основании договора №21 от 03.01.14 года с ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Для каждой группы предусмотрены теневые навесы, песочницы, малые архитектурные формы в соответствии с возрастом детей. В подвале расположены 2 складских помещения для инвентаря, санитарный узел для персонала, прачечная, что не противоречит п. 58 ПП РК №1684. На первом этаже расположен пищеблок с отдельным входом, актовый зал, групповая комната, кабинет директора. На втором этаже расположены 2 групповых комнаты, медицинский кабинет, изолятор. Групповые ячейки выполнены обособленными и непроходимыми для воспитанников других возрастных групп. Пищеблок включает в себя кухню 38,66 кв.м. с выделением зон для подготовки сырья, приготовления пищи, раздачи готовой продукции и мытья кухонной посуды, что не противоречит п. 230 ПП РК №1684, два складских помещения по 4,52 и 3,94 кв.м. Набор и площадь помещений: актовый зал, используемый для физкультурных и музыкальных занятий- 54,05 кв.м. Две групповые ячейки включают в себя санитарный узел- 11 кв.м., приемную- 9,6 кв.м., игровые 78-79 кв.м. с выделением спальных зон, буфетов. Одна групповая ячейка на втором этаже имеет в составе санузел-11 кв.м., приемную-17,7 кв.м., игровую-42,56 кв.м., спальню-35,46 кв.м. Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку, дезинфекцию (полы в прачечной, санитарных узлах, кухне выложены керамической плиткой, стены в помещениях с мокрыми процессами на высоту 1,8м выложены плиткой, окрашены водоземельсионными акриловыми красками, в групповых пол застелен линолеумом) и соответствует требованиям п.60-65 ПП РК №1684. Водоснабжение здания - централизованное, от сельских сетей. Вода подведена к помещениям пищеблока, прачечной, медицинскому помещению, санитарным узлам, буфетам. Вода по химическим бактериологическим показателям соответствует требованиям ПП РК №104 (протоколы исследования питьевой воды от 19.08.14г). Горячее водоснабжение предусмотрено в групповых, пищеблоке, санитарных узлах, прачечной от электроводонагревателей, что не противоречит требованиям п.116 ПП РК №1684. Все раковины, моечные ванны оснащены смесителями. Система водоотведения представлена внутренними сетями в водонепроницаемым септиком на 3 куб.м, расположенным в 25 м от здания в хозяйственной зоне и не противоречит п.122 ПП РК №1684. Количество и размер санитарно-технических приборов соответствует нормируемому количеству и п.18 ПП РК №1684. Договор на вывоз бытовых сточных вод имеется №У-131227 -1 от 01.01.14 г. с ТОО "Оскеменкоммунтранс". Отопление предусмотрено электрическое, нагревательные приборы- радиаторы, ограждаются съёмными деревянными решетками в соответствии с п.153 ПП РК №1684. Вентиляция помещений - приточно-вытяжная с механическим побуждением. На кухне над плиткой предусмотрена установка 3-х вытяжных зонтов, что соответствует п.156 ПП РК №1684. Условия для проветривания помещений имеются (п.158). Температурно-влажностный режим в помещениях соответствует санитарным нормам (протокол исследования микроклиматических параметров №39 от 05.08.14 г) Освещение- естественное и искусственное- лампы накаливания, светильники защищены плафонами "Шар". Уровень освещенности соответствует санитарным нормам (протокол замеров освещенности №40 от 05.08.14 г) . Оснащение детского сада оборудованием, мебелью предусмотрено в соответствии с санитарными нормами и пп.70, 76-79, 81, 85. Мягким, твердым инвентарем обеспечены (п.202, п.208). Прачечная размещена в подвальном помещении в соответствии с п.215, 218 ПП РК №1684. Смена белья осуществляется 1 раз в неделю (п.213). Уборочного инвентаря достаточно, хранение упорядочено. Моющими дезинфицирующими средствами ясли-сад обеспечен в достаточном количестве.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жандартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие



направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

КГКП "Ясли-сад "Асыл-боне" районного акимата

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдесі Қазакстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Глубокое аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

4, Глубокое ауданы, көшесі Пирогов, № 10/1 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Глубоковское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

4, Глубоковский район, улица Пирогова, дом № 10/1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Бондарь Г.В.



тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

